Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "КИРЭС" за июнь 2020 года

Nº	Наименование ремонтируемого объекта	Вид ремонта (КР, ТР)	Класс напряжения ремонтируемого оборудования, кВ	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип (марка) ремонтируемго оборудования	Время проведения ремонта		
						Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС 35 кВ "Стрижи"	КР	35	MB 35 κB T-2	ВМД-35/600	04.06.2020	04.06.2020	1
2	ПС 35 кВ "Стрижи"	TP	35	T-2	TM-6300/35	04.06.2020	04.06.2020	1
3	ПС 35 кВ "Стрижи"	TP	35	Разрядник 2с 35 кВ (ф.А,В,С)	PBC-35	04.06.2020	04.06.2020	1
4	ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-201 - поселок	KP	0,4	ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-201 - поселок	2,27 км	01.06.2020	05.06.2020	5
5	ПС 35 кВ "БМЗ"	KP	6	Ячейка 3, ф.7 "ТП-11"	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3- 10/630 (2 шт.)	08.06.2020	08.06.2020	1
6	РП-6 6 кВ (БМЗ)	KP	6	Ячейка 5, ф.№4 "ТП-3"	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВЗ- 10/630 (2 шт.)	08.06.2020	08.06.2020	1
7	РП-6 6 кВ (БМЗ)	KP	6	Ячейка 8, ф.6 "КТП-12"	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВЗ- 10/630 (2 шт.)	08.06.2020	08.06.2020	1
8	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	T-1	ТДН-10000/110	09.06.2020	09.06.2020	1
9	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	ОД 110 кВ Т-1	ОД3-2-110	09.06.2020	09.06.2020	1
10	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	КЗ 110 кВ Т-1	K3-110	09.06.2020	09.06.2020	1
11	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	Разрядник 110 кB T-1 (ф.A,B,C)	PBC-110	09.06.2020	09.06.2020	1
12	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	T-2	ТДН-10000/110	10.06.2020	10.06.2020	1
13	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	ОД 110 кВ Т-2	ОД3-2-110	10.06.2020	10.06.2020	1
14	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	КЗ 110 кВ Т-2	K3-110	10.06.2020	10.06.2020	1
15	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	СОД 110 кВ	ОД-110	10.06.2020	10.06.2020	1
16	ПС 110 кВ "КБ Север"	TP	110	Разрядник 110 кB T-2 (ф.A,B,C)	PBC-110	10.06.2020	10.06.2020	1
17	ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-203 - поселок	KP	0,4	ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-203 - поселок	2,27 км	09.06.2020	11.06.2020	3
18	ТП-5 6 кВ (БМ3)	КР	6	Р 6 кВ ф."ТП-1"	ячейка типа КСО-366, РВ-6/400	15.06.2020	15.06.2020	1
19	ТП-5 6 кВ (БМЗ)	КР	6	ВН 6 кВ ф."ГЭС"	ячейка типа КСО-366, ВНП-16/400,	15.06.2020	15.06.2020	1
20	ТП-5 6 кВ (БМЗ)	KP	6	ВН 6 кВ ф."ТП-2"	ячейка типа КСО-366, ВНП-16/400, предохранители ПКТ 102-6-80	15.06.2020	15.06.2020	1
21	ТП-5 6 кВ (БМ3)	KP	6	ВН 6 кВ Т-1	ячейка типа КСО-366, ВНП-16/400, предохранители ПКТ 102-6-80	15.06.2020	15.06.2020	1
22	ТП-5 6 кВ (БМЗ)	TP	6	Т-1 ТП-5	TM3-630/6	15.06.2020	15.06.2020	1
23	ПС 35 кВ "БМ3"	KP	6	Ячейка 8, ф.8 "ТП-8"	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВЗ- 10/630 (2 шт.)	17.06.2020	17.06.2020	1
24	РП-6 6 кВ (БМЗ)	KP	6	Ячейка 12, ф.7 "КТП-12"	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВЗ- 10/630 (2 шт.)	17.06.2020	17.06.2020	1
25	ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-204 - поселок	KP	0,4	ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-204 - поселок	2,5 км	16.06.2020	19.06.2020	4
26	ТП-204 6 кВ (пос. Октябрьский)	TP	6	T-1	TM-160/6	22.06.2020	22.06.2020	1

Примечание: 1) КР - капитальный ремонт; 2) ТР - текущий ремонт.