

Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "КИРЭС" за сентябрь 2021 года

№	Наименование ремонтируемого объекта	Вид ремонта (КР, ТР)	Класс напряжения ремонтируемого оборудования, кВ	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип (марка) ремонтируемого оборудования	Время проведения ремонта		
						Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТП-307 6 кВ (пос. Октябрьский)	ТР	6	Т-1	ТМ-63/6	01.09.2021	01.09.2021	2
2	ТП-408 6 кВ (пос. Октябрьский)	ТР	6	Т-1	ТМ-180/6	03.09.2021	03.09.2021	2
3	РП-6 6 кВ (БМЗ)	КР	6	Ячейка 4, ф.№3 "Литейный цех"	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВ3-10/6	06.09.2021	10.09.2021	5
4	РП-6 6 кВ (БМЗ)	КР	6	Ячейка 7, ф.5А "Литейный цех"	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВ3-10/6	06.09.2021	10.09.2021	5
5	РП-6 6 кВ (БМЗ)	КР	6	Ячейка 15, ф.9 "ТП-2"	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВ3-10/6	06.09.2021	10.09.2021	5
6	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 1	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	06.09.2021	10.09.2021	5
7	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 2	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	06.09.2021	10.09.2021	5
8	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 4	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	13.09.2021	17.09.2021	5
9	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 5	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	13.09.2021	17.09.2021	5
10	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 7	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	13.09.2021	17.09.2021	5
11	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 17	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	13.09.2021	17.09.2021	5
12	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 18	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	13.09.2021	17.09.2021	5
13	ПС 110 кВ "РУ 110/6 кВ Кировской ТЭЦ-1"	ТР	6	Сборные шины 2СШ ЗРУ 6 кВ	Шины, опорные изоляторы	13.09.2021	15.09.2021	3
14	ПС 110 кВ "РУ 110/6 кВ Кировской ТЭЦ-1"	КР	6	ячейка 65, КШЗ	ячейка типа 4КВГ-23, ВМГ-133/600	16.09.2021	16.09.2021	1
15	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 19	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	20.09.2021	24.09.2021	5
16	ПС 35 кВ "БМЗ"	ТР	6	Ячейка 23	ячейка типа КСО-272, ВМП-10/630, РВ3-10/6	20.09.2021	24.09.2021	5
17	РП-6 6 кВ (БМЗ)	ТР	6	Ячейка 2	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВ3-10/6	20.09.2021	24.09.2021	5
18	РП-6 6 кВ (БМЗ)	ТР	6	Ячейка 3	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВ3-10/6	20.09.2021	24.09.2021	5
19	РП-6 6 кВ (БМЗ)	ТР	6	Ячейка 17	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВ3-10/6	20.09.2021	24.09.2021	5
20	РП-6 6 кВ (БМЗ)	ТР	6	Ячейка 18	ячейка типа КСО-266, ВМП-10/630, РВ3-10/6	20.09.2021	24.09.2021	5

Примечание: 1) КР - капитальный ремонт; 2) ТР - текущий ремонт.