

**Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за I - XII месяц 2021 года**

**ООО "КИРЭС"**

Наименование сетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии											Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации											Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:									22			23	24	25	26	27
												13	14	15	16	17	18	19	20	21								
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии	в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, запущенных прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования								
1	ООО "Кировские электрические сети"	ВЛ	ВЛ 0,4 Автозаправка	0,38	14,36 2021.03.29	15,33 2021.03.29	в	0,950000				1	0	0	1	0	0	0	1		15		Запись в оперативном журнале 2021-05-29	3.4.9.1	4.12	0		
2	ООО "Кировские"	ВЛ	ВЛ 6 кВ	6 (6.3)	02,50 2021.04.03	16,15 2021.04.03	в	13,42				31	0	0	31	0	0	0	31	0	30		Запись в	3.4.12.5	4.4	1		
3	ООО "Кировские"	ВЛ	ВЛ 6 кВ	6 (6.3)	13,26 2021.05.04	18,09 2021.05.04	в	4,72				31	0	0	31	0	0	0	31	0	30		Запись в	3.4.8.4.3.	4.4	1		
4	ООО "Кировские электрические сети" ТП-43 (пгт. Оричи)	ТП	ТП-43 (пгт. Оричи)	10 (10.5)	16,43 2021.06.13	20,00 2021.06.13	в	3,28				1	0	0	1	0	0	0	1	0	337		Запись в оперативном журнале 2021-06-13	3.4.9.1,3.	4.21	1		
5	ООО "Кировские"	ВЛ	ВЛ 6 кВ	6 (6.3)	15,49 2021.06.16	20,13 2021.06.16	в	4,4				31	0	0	31	0	0	0	31	0			Запись в	3.4.12.2	4.4	1		
6	ООО "Кировские электрические сети"	ВЛ	ВЛ 6 кВ Прокопьевский (ф.2)	6 (6.3)	15,50 2021.06.16	03,16 2021.06.17	в	11,43				185	0	0	185	0	0	0	185	0	320		оперативный журнал	3.4.9.1	4.21	0		
7	ООО "Кировские электрические сети"	ВЛ	ВЛ 6 кВ Прокопьевский (ф.3)	6 (6.3)	15,50 2021.06.16	03,16 2021.06.17	в	11,43				7	0	0	7	0	0	0	7	0	120		Оперативный журнал 2021-06-16	3.4.9.1	4.21	0		

8	ООО "Кировские электрические сети"	ВЛ	ВЛ 6 кВ Прокопье - Октябрьский (ф.4)	6 (6.3)	15,50 2021.06.16	03,16 2021.06.17	В	11,43				1	0	0	1	0	0	0	1	0	310		оперативный журнал 2021-06-16	3.4.9.1	4.21	0	
ИТОГО по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:																											
							И	61,060000	x	x	x	288	0	0	288	0	0	0	288	0	1 162,000000		x	x	x	0;1	
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ																											
							П	0,000000	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
по аварийным ограничениям																											
							А	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
по вне регламентным отключениям																											
							В	0,950000	x	x	x												x	x	x	0;1	
по вне регламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности																											
							В1	25,82	x	x	x	94	0	0	94	0	0	0	94	0	397		x	x	x	1	