

Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "КИРЭС" за май 2023 года

№	Наименование ремонтируемого объекта	Вид ремонта (КР, ТР)	Класс напряжения ремонтируемого оборудования, кВ	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип (марка) ремонтируемого оборудования	Время проведения ремонта		
						Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС 110 кВ "РУ 110/6 кВ Кировской ТЭЦ-1"	КР	0,23	1 сек.СН	РУ-0,23	15.05.2023	18.05.2023	3
2	ПС 110 кВ "РУ 110/6 кВ Кировской ТЭЦ-1"	КР	6	яч. Р-13	ячейка типа 4КВГ-23, РЛВ-10/1500	10.05.2023	10.05.2023	1
3	ПС 110 кВ "КБ Север"	КР	10	яч. ф.10	ячейка типа КРУ-ХХУ-1-101-630 , ВМПЭ-10	10.05.2023	11.05.2023	2
4	ПС 110 кВ "КБ Север"	КР	10	яч. ф.14	ячейка типа КРУ-6 кВ, ВМПЭ-10К/630	11.05.2023	12.05.2023	2
5	ПС 110 кВ "КБ Север"	КР	10	яч. ф.22	ячейка типа КРУ-6 кВ, ВМП-10К/630	11.05.2023	12.05.2023	2
6	ПС 110 кВ "КБ Север"	КР	10	яч.24 резерв	ячейка типа КРУ-6 кВ, ВМП-10К/630	17.05.2023	18.05.2023	2
7	ПС 110 кВ "КБ Север"	КР	10	яч.25 резерв	ячейка типа КРУ-6 кВ, ВМП-10К/630	17.05.2023	18.05.2023	2
8	ПС 35 кВ "Стрижи"	КР	35	ТСН-1	ТМ-100/35	22.05.2023	26.05.2023	5
9	ПС 35 кВ "Стрижи"	КР	6	яч. ф.16 (Стройэнергосервис)	ячейка типа К-ХП М, ВМП-10/600	25.05.2023	26.05.2023	2
10	ПС 35 кВ "Стрижи"	КР	6	яч. ф.3 (Стройэнергосервис)	ячейка типа К-ХП М, ВМП-10/600	25.05.2023	26.05.2023	2
11	ПС 35 кВ "Стрижи"	КР	6	яч. ф.1 (Силпром)	ячейка типа К-ХП М, ВМП-10/600	29.05.2023	30.05.2023	2
12	ПС 35 кВ "Стрижи"	КР	6	яч. ф.22 (Завод извест. муки)	ячейка типа К-ХП М, ВМП-10/600	29.05.2023	30.05.2023	2
13	ПС 35 кВ "Стрижи"	КР	- // -	Маслоприемник трансформатора Т-2.	- // -	15.05.2023	26.05.2023	10
14	ПС 110 кВ "КБ Север"	ТР	110	Т-1	ТДН-10000/110	19.05.2023	25.05.2023	5
16	ПС 110 кВ "КБ Север"	ТР	110	ЛР 110 кВ 1 цепь	РНДЗ-2-110/1000	22.05.2023	22.05.2023	1
18	ПС 110 кВ "КБ Север"	ТР	110	СР 1 с.ш. 110 кВ	РНДЗ-1-110/1000	30.05.2023	30.05.2023	1
19	ПС 110 кВ "КБ Север"	ТР	110	Разрядник 110 кВ Т-1 (ф.А,В,С)	РВС-110	24.05.2023	24.05.2023	1
21	ТП-601 10 кВ (п.Стрижи)	ТР	10	Т-1	ТМГ-250/10	03.05.2023	04.05.2023	2

Примечание: 1) КР - капитальный ремонт; 2) ТР - текущий ремонт.